

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов общественного здания**

Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение города Москвы Социальный дом «Обручевский» филиал «Беляево» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы		
Фактический адрес	117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 118А		
Юридический адрес	119421, г. Москва, ул. Обручева, д. 28, к.4		
Округ, район	ЮЗАО, район Коньково		
Телефон/ E-mail	(495) 330-40-22, sd-belyaev@social.mos.ru		
Вид деятельности	социальное обслуживание		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы		
Форма собственности объекта	государственная		
Размещение объекта	Здание нежилое, 1-2 этажи, на которых оказываются услуги		
Количество и назначение входов	2 (центральный вход, вход запасной с пандусом)		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)			60
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья			имеется
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому			имеется
Возможность дистанционного обслуживания			имеется

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Территория объекта	Полностью доступно	Полностью доступно	Полностью доступно	Полностью доступно
Входная группа	Частично доступно	Полностью доступно	Полностью доступно	Полностью доступно
Пути движения	Частично доступно	Полностью доступно	Полностью доступно	Полностью доступно
Зона оказания услуги	Частично доступно	Полностью доступно	Полностью доступно	Полностью доступно
Санитарно-бытовые помещения	Частично доступно	Полностью доступно	Полностью доступно	Полностью доступно

2. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	Частично доступно	Полностью доступно	Полностью доступно	Полностью доступно
Доступность услуги	Частично доступно	Полностью доступно	Полностью доступно	Полностью доступно
Доступность итоговая	Частично доступно			

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установить на входе на прилегающую территорию информацию об объекте (наименование объекта, ведомственная принадлежность), продублированную для людей с нарушением зрения, с использованием рельефных знаков, символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Информацию

	<p>разместить рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м.</p> <p>Установить на прилегающей территории информационные указатели направления движения для инвалидов к доступным объектам, парковочным места и расположению доступных входов.</p> <p>Обозначить парковочные места для инвалидов.</p>
Вход (входы) в здание	<p>Рекомендуется при входе в здание установить наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом на видном месте для инвалидов. Кнопки вызывного устройства должны быть расположены на высоте 0,85-1,2 м от уровня доступной для инвалида поверхности передвижения и на расстоянии, как минимум 0,6 м от внутреннего угла. Устройство должно быть контрастного цвета относительно фона, на котором оно расположено.</p>
Путь (пути) движения внутри здания	<p>Средства визуальной, световой, звуковой и тактильной информации привести в соответствии с установленными нормативами доступности.</p>
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	<p>Установить информирующие таблички о назначении помещений для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м. Табличка с визуальной информацией может быть совмещена с табличкой с тактильной информацией.</p>
Санитарно-гигиенические помещения	<p>Рекомендуется оборудовать санитарно-гигиеническое помещение и обеспечить доступность для МГН в соответствии с нормативами СП 59.1330.2020 п.6.3; ГОСТ Р 51261-2022.</p>
Все зоны и участки объекта в целом	<p>Рекомендуется для полностью доступного объекта для инвалидов устанавливать пиктограммы на высоте 1,2-1,6 м по отдельным категориям инвалидов.</p> <p>Провести необходимые вышеуказанные мероприятия в соответствии со СП 59-1330-2020</p>

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации _____

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)
после выполнения работ по адаптации

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от « 20 » 10 2025 г.,
Дата составления паспорта « 27 » 10 2025 г.

Руководитель организации

Директор ГБУ Социальный дом
«Обручевский» А.В. Бондарь
М.П.



Председатель общественной организации
инвалидов

МГО ВОУ
Литвинова Н.В.

